

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 025



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**Troldtekt akustik, Troldtekt akustik Plus,
Troldtekt ventilation, Troldtekt Designløsninger**

fra virksomheden

**Troldtekt A/S
Sletvej 2A
8310 Tranbjerg J.**

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

*Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er fastlagt
i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings*

*Prøvnings- og mærkningskriterier for
Loft- og vægsystemer, 5. udgave, 2018
samt Generelle Mærkningskriterier, 6. udgave, 2018*

*Mærkningen er baseret på prøvning af
Troldtekt, grå, fin struktur*

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

31. januar 2018

*ved årlig attestation af det tilhørende bilag 1-025 i henhold til
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.*

*Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette
certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

For Dansk Indeklima Mærkning

Ledende medarbejder

Dato

07.05.2018

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 025



Bilag 1-025

Certifikatindehaver:

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
8310 Tranbjerg J

Certifikat udstedt 1. gang:

1. februar 1998

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Indeklima Mærkningsprøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer, 5. udgave, 2018. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som **lav**.

Omfattede produktens egenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

10 døgn

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget	07.05.2018	17.01.2019	29.01.2020	20.01.2021	
Sign. vedr. seneste forlængelse					
Mærkningstilladelsen udløber	31.01.2019	31.01.2020	31.01.2021	31.01.2022	